ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области

(Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области)

Бориса Васильева ул., д. 5, г.Тамбов, 392000

тел/факс 8 (0752) 47-25-12 / 47-20-26

E-mail: turpnt@tambov.ru http:/ www.68.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 71258564, ОГРН 1056882285185, ИНН/КПП 6829012104 / 682901001

П Р Е Д П И С А Н И Е № 267

об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

« 28 » июня 2016 г. г. Тамбов

Кому ***МАОУ лицей №21 г. Тамбов, ул.Энгельса, 73.***

При обследовании объекта: ***лагерей дневного пребывания детей на базе МАОУ лицей №21, г. Тамбов, ул.Энгельса, д.73.***
(место проведения проверки)

рассмотрении представленных документов: ***акта проверки Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области № 384 от 28.06.2016 года***

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

СанПиН 2.4.4.2599 -10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»

ЛДП в корпусе №1

П.11.1. Контейнеры не имеют плотно закрывающиеся крышки.

П.11.8. В туалете на 1-ом этаже и обеденном зале уборка проводится некачественно: в помещении туалета запах мочи, в обеденном зале в углах имеется паутина.

П.11.9. Санитарно-техническое оборудование в санузлах не обеззараживается.

П.5.7. Не обозначено помещение для изоляции заболевших детей: в процедурной отсутствуют кушетки.

ЛДП в корпусе №2

П.11.1. Контейнеры не имеют крышек.

П.5.7. Не обозначено помещение для изоляции заболевших детей: в процедурной отсутствует вторая кушетка

П.6.2. В актовом зале не проведено засетчивание фрамуг.

П.5.8. В туалете для мальчиков имеется смывной бачок со сколами.

П.11.20. В помещении столовой не проведено засетчивание дверного проема.

П.5.6. Нарушаются условия хранения пищевых продуктов, т.е. не выдерживается температурный режим хранения (кисель, кофейный напиток).

Нарушения по пунктам П.11.9 П.11.8. П.5.6. устранены в ходе проведения проверки.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» **предлагаю:**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1.	Приобрести контейнеры с плотно закрывающимися крышками.	01.06.2017
2.	Приобрести в помещения процедурных медблоков кушетки.	01.06.2017
3.	Усилить контроль за проведением уборки в санузлах и обеденном зале. Систематически проводить обработку санитарно-технического оборудования с применением дезсредств.	01.09.2016
4.	Провести засетчивание фрамуг в актовом зале корпуса №2..	01.06.2017
5.	Заменить в туалете для мальчиков смывной бачок со сколами (корпуса №2).	01.09.2016
6.	Провести засетчивание входного дверного проема на пищеблоке корпуса №2.	01.09.2016

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: директора ***МАОУ лицей №21 Рудник В.Г.***

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений санитарного законодательства представить по адресу: г.Тамбов, ул.Б.Васильева, д.5 ***до 01.09.2016, 01.06.2017.***

(приложить документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания)

В соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание вручено директору ***МАОУ лицей №21 Рудник В.Г.***

Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством

Специалист – эксперт
отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора
по Тамбовской области З.А. Алексеева