ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области
Бориса Васильева ул., д. 5, г.Тамбов, 392000

тел/факс 8 (0752) 47-25-12 / 47-20-26 E-mail: turpnt@tambov.ru
http:/ www.68.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 71258564, ОГРН 1056882285185, ИНН/КПП 6829012104 / 682901001

14.01.15 № 135

Директору МАОУ лицея № 21 г. Тамбова
Рудник В.Г.
ул. Энгельса, д. 93, г. Тамбов

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий,
способствовавших совершению
административного правонарушения.

Управлением Роспотребнадзора по Тамбовской области при проведении плановой проверки в МАОУ лицее №21 выявлены следующие нарушения санитарного законодательства Российской Федерации.

В корпусе №1 по ул. Энгельса,73 оконные рамы в коридорах и кабинетах №13.21,22,23,24,25,29 ветхие, фрамуги не функционируют. Остекление оконных рам с внешней стороны частично выполнено не из цельного стеклополотна. В гардеробе не оборудованы ячейки для обуви. Потолки в спортзале с дефектами, штукатурка осыпается. В помещении лаборантской кабинета физики необходим ремонт потолка, стен, пола.
Полы в кабинете №29 с дефектами, покрытие пола порвано. Санузлы на 3 этаже требуют проведения реконструкции: не оборудованы кабины, для мытья рук установлено по одной умывальной раковине, унитазы требуют замены. Умывальная раковина в кабинете химии не обеспечивается горячей водой.

Расчетное количество обучающихся в классах не определено исходя из расчета площади на одного обучающегося. Площадь на 1 обучающегося в учебных помещениях составляет менее 2,5 м^2, в связи с тем, что площадь кабинетов в учреждении не более 50м^2.

Обучающиеся не обеспечены рабочим местом в соответствии с их росто-возрастными особенностями. Недостаточно мебели размера №2 и №3 для обучающихся 1-х – 4-х классов. Отсутствует мебель размера № 3, №4, №5 для обучающихся 5-х – 11-х классов.

Расписание учебных занятий в 5-х-11-х классах составлено без учета трудности предметов в течение учебного дня: имеет место проведения трудных предметов первыми или последними уроками.

На пищеблоке в обеденном зале установлено 6 столов, не предназначенных для использования в столовых. На спинках стульев покрытие порвано, что затрудняет проведение обработки моющими и дезинфицирующими средствами. Буфет не оборудован буфетной стойкой. Отсутствует овощерезка.

В корпусе №2 по ул. Лермонтовская,1 оконные рамы в коридорах, актовом зале, обеденном зале и в кабинетах №1,3.4,6,9,11,13,19 ветхие, фрамуги не функционируют.

Расчетное количество обучающихся в классах не определено исходя из расчета площади на одного обучающегося. Площадь на 1 обучающегося в учебных помещениях составляет менее 2 м^2, в связи с тем, что площадь кабинетов в учреждении не более 50м^2.

Обучающиеся не обеспечены рабочим местом в соответствии с их росто-возрастными особенностями. Недостаточно мебели размера №2 и №3 для обучающихся 1-х – 4-х классов. Отсутствует мебель размера №3 и №4 для обучающихся 5-х – 9-х классов. Уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах №№14,15,16,4,9, 19,10,7 занижены и составляют 97-124 люкс при норме 300 люкс.

Расписание учебных занятий в 2-х, 3-х, 4-х, 5-х, 6-х и 9-ом классах составлено без учета трудности предметов в течение учебного дня: имеет место проведения трудных предметов первыми уроками.

На пищеблоке помещения не оснащены оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН: отсутствует низкотемпературная холодильная установка, овощерезка.

В учреждении частично отсутствовала маркировка на уборочном инвентаре (на швабрах, тазах), что является нарушением требований п. 12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Все вышеизложенное является нарушением требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Требования настоящих санитарных правил направлены на охрану здоровья обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в общеобразовательных учреждениях.

В силу ст. 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных правил является обязательным для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По факту выявленных нарушений в отношении заместителя директора по АХР Мироновой Г.И. вынесены постановления о назначении административного наказания от 13.01.2015 г. №№ 4, 5 по ст.ст. 6.3, ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.13, 23.49 КоАП РФ.

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление в срок, установленный действующим законодательством.

2. Незамедлительно принять меры по устранению причин и условий, способствовавших нарушению:

3. Решить вопрос о дисциплинарной ответственности виновных лиц.

4. Сообщить о результатах рассмотрения настоящего представления в письменной форме с приложением необходимых документов в Управление Роспотребнадзора в установленный законом месячный срок со дня получения настоящего представления.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в установленный срок, влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч рублей до пяти тысяч рублей.

Заместитель руководителя Г.А. Толстова