Прокуратура Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ТАМБОВА
392023, г. Тамбов, ул. Уборевича, 2
тел.: 8(4752) 75-56-37, 75-84-54

И.о. директора МАОУ лицея № 21

Рудник В.Г.

29 июня 2015 № 02-05-06-2015

Представление
об устранении нарушений
санитарно-эпидемиологического
законодательства и противопожарного

Прокуратурой района по заданию прокуратуры области с привлечением специалистов – Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области и ТО НД по г.Тамбову проведена проверка исполнения требований законодательства по размещению, устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период летних каникул.

В ходе проверки деятельности лагеря дневного пребывания «Дружный» (корпус № 1), расположенном по адресу: г. Тамбов, ул. Энгельса, д. 73 на базе МАОУ лицея № 21 установлены нарушения Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции и выполнять другие мероприятия.

В ходе проверки в лагере «Дружный» установлены нарушения п. 5.3 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным

пребыванием детей в период каникул», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 25 от 19.04.2010 г., в части не соблюдения требований по наполняемости спальных помещений, более 15 человек в одном помещении.

Лекарственные препараты в процедурном кабинете хранятся при температуре выше нормы, что не отвечает требованиям п. 42 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств».

Статьей 55 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ предусмотрено, что за нарушение санитарного законодательства установлена дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе проверки деятельности лагеря дневного пребывания «Солнышко» (корпус № 2), расположенном по адресу: г. Тамбов, ул. Лермонтовская, д. 1 «а» на базе МАОУ лицея № 21 установлены нарушения требования противопожарного законодательства.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», соблюдение требований пожарной безопасности является обязанностью организаций (учреждений) независимо от форм собственности.

В нарушение п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее ППР) в спортивном зале запоры на двери эвакуационного выхода не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа. На данной двери отсутствует знак «выход».

На плане эвакуации людей при пожаре не обозначены места хранения первичных средств пожаротушения (п. 7 ППР).

Статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» предусмотрено, что организации, их должностные лица и граждане, за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Таким образом, в лагерях дневного пребывания «Дружный» и «Солнышко» требования санитарно-эпидемиологического и пожарного законодательства не соблюдаются в полном объеме, что нарушает права несовершеннолетних.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 22 и 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

требую:

1.Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием прокурора Ленинского района г. Тамбова, незамедлительно принять

конкретные меры к устранению выявленных нарушений закона, а также причин и условий, им способствующих.

2.О дне рассмотрения представления уведомить прокурора района.

3.Решить вопрос о привлечении лиц, виновных в нарушении закона, к дисциплинарной ответственности (копию приказа представить в прокуратуру района).

4.О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в установленный законом месячный срок в прокуратуру Ленинского района г. Тамбова.

И.о. прокурора района

советник юстиции А.В. Соловьев

А.А. Попова, тел.: 75-56-36

Заместителю прокурора Ленинского района
младшему советнику юстиции
А.В.Соловьеву

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №21» на Ваше представление от 29 июня 2015 г. № 02-05-06-2015г. « Об устранении нарушений санитарно- эпидемиологического законодательства» сообщает о том, что были проведены следующие мероприятия:

1.Настоящее представление было рассмотрено 07 июля 2015 года с участием старшего помощника прокурора Ленинского района города Тамбова А.А. Поповой.

2.Проведено 30.06.2015 совещание с начальниками лагерей дневного пребывания «Дружный» и «Солнышко» Т.В.Верещагиной, Д.М.Беляевым по вопросу соблюдения требований по наполняемости спальных помещений, т.е об исполнении п.5.3 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №25 от 19.04.2010 г.

3.Проведено 30.06.2015 совещание с медицинскими работниками О.Г.Ермаковой, Е.В.Панковой по вопросу выполнении требований п.42 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств».

4. С целью устранения нарушений п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 в спортивном зале корпуса № 2, расположенного по адресу: г.Тамбов, ул.Лермонтовская, д.1А, установлены запоры на двери, которые обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

5. С целью устранения нарушения п.7 ППР до 01.08.2015 размещение первичных средств пожаротушения на территории корпусов МАОУ «Лицей № 21» и на планах эвакуации будет приведено в соответствие.

3.Вынесено замечание О.В.Тереховой, заведующей хозяйством, ответственной за соблюдение требований пожарной безопасности в корпусе № 2, расположенном по адресу: г.Тамбов, ул.Лермонтовская, д.1А. (приказ от 06.07.2015 № 398).

4. Вынесено замечание Г.И.Мироновой , заместителю директора по АХР, ответственной за соблюдение требований пожарной безопасности в корпусе № 1, расположенном по адресу: г.Тамбов, ул.Ф.Энгельса, д.73 (приказ от 06.07.2015 № 398).

5. Вынесено замечание начальнику лагеря дневного пребывания «Дружный» Т.В.Верещагиной. (приказ от 06.07.2015 № 398).

6. Вынесено замечание начальнику лагеря дневного пребывания «Солнышко» Д.М.Беляеву. (приказ от 06.07.2015 № 398).

Приложение:
1.Копия приказа от 06.07.2015 № 398 « О вынесении замечания»

И.о. директора: В.Г.Рудник