



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

ул. Конструкторов, д. 82. г. Воронеж, 394038  
Советская ул., д. 191, Тамбов, 392684  
Телефон/Факс: (4752) 45-17-42  
E-mail: [t1\\_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru](mailto:t1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru)  
<http://www.vdon.gosnadzor.ru>

**ПРЕДПИСАНИЕ № ТЗ/214-6027**

МАОУ "Лицей №21"  
Законному представителю

"10" ноября 2017 по адресу: 392002, Тамбовская область, г Тамбов, ул. Ф.Энгельса, д 73  
дата (место проведения проверки)

Владимир Алексеевич Везёнкин государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области.

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 10.11.17г № ТЗ/214-6027 муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лицей №21" (МАОУ "Лицей №21") (ИНН 6831013225, ОГРН 1026801163234) тел: 711568 ОКВЭД ред.2: 85.14; E-mail: [Licey21@list.ru](mailto:Licey21@list.ru)

в присутствии: и. о. директора Шишкиной Татьяны Юрьевны. (действующей на основании устава)

(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

Принять меры по устранению выявленных нарушений, допущенных МАОУ "Лицей №21" при эксплуатации электроустановок

№ п.п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Не проведена проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке в установленные сроки	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.5.18; 1.8.5	30.12.17.
2.	Средства защиты, не удовлетворяют требованиям соответствующих государственных стандартов и действующих правил применения и испытания средств защиты (изолирующие клещи).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. п.1.7.3.	30.12.17.
3.	Перечень работ, разрешенных выполнять в порядке текущей эксплуатации не соответствует требованиям Правил по охране труда.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.2. п. 1.8.9. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок	30.12.17.

№ п.п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
		п.8.6.	
4.	Своевременно не вносятся выполненные изменения в электроустановках на схемах, чертежах.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.3.	30.12.17.
5.	Частично отсутствуют обозначения и номера на электрических шкафах и сборках в соответствии со схемами.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.4.	30.01.18.
6.	На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения не нанесены надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.12.5.	30.01.18.
7.	Не регистрируется осмотр и проверка сети освещения (проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения - 2 раза в год)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.12.16.	30.12.17.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Верхне-Донское управление Ростехнадзора по адресу: Советская ул., д. 191, Тамбов, 392684.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.


Подписи лиц, выдавших предписание:

государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области  
Владимир Алексеевич Везёнкин



С предписанием на 2 листах ознакомлен и один экземпляр для исполнения получил  
и. о. директора Шишкина Татьяна Юрьевна

(должность, ФИО,



10.11.17г.

подпись,

дата)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи